



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.VH02.B.00032

Серия RU № 0325859

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11; фактический адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12  
ОГРН: 1026600667873; телефон/факс +7(343) 351-05-07; e-mail: market@eridan-zao.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

## ПРОДУКЦИЯ

Прожектор инфракрасный взрывозащищенный ИК-07е

Технические условия ТУ 4372-016-43082497-12

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9405 40 100 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 15.2053 от 11.08.2015 ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ RA.RU.21ИП09 от 22.07.15)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 15.08.2014
3. Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК55.К00049 до 12.12.2017

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с ТУ 4372-016-43082497-12.

Сертификат действителен с Ех-приложением на трёх листах и с Приложением на бланке № 0234825.

Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.08.2015 ПО 25.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*С.Е. Епихина*  
(подпись)

*Н.Ю. Мирошникова*  
(подпись)

Г.Е. Епихина  
(инициалы, фамилия)

Н.Ю. Мирошникова  
(инициалы, фамилия)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.VH02.B.00032

Серия RU № **0234825**

Сертификат соответствия распространяется на прожектор инфракрасный взрывозащищенный ИК-07е. Прожектор ИК-07е выпускается с различным углом излучения.  
Спецификация прожектора – в соответствии с технической документацией изготовителя.

**Обеспечение взрывозащиты**

Прожектор ИК-07е в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и ему установлена маркировка взрывозащиты

**1ExdIICT6 X****Условия применения**

Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что прожектор ИК-07е должен применяться с кабельными вводами завода-изготовителя или другими сертифицированными кабельными вводами, которые обеспечивают вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты 1, подгруппу IIС и степень защиты оболочки не ниже IP67. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон, соответствующий условиям эксплуатации прожектора.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.Ю. Мирошникова

(инициалы, фамилия)